

令和元年 7 月 30 日

入札に係る設計図書等に関する質問への回答について

盛岡市立病院事務局総務課

入札に係る設計図書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件 名 盛岡市立病院 3 階南側屋上防水修繕
- 2 履行場所 盛岡市本宮五丁目15番 1 号
- 3 入札日時 令和元年 8 月 6 日（火）14時30分

質問事項	<p>① 屋上への出入りは昇降足場が必要ですか。病院内は通行可能でしょうか。</p> <p>② 部分修繕となりますので、防水保証対象外でよろしいでしょうか。</p> <p>③ 改質アスファルトシート防水+改質アスファルト系塗膜防水併用は、平場へポリマツトPST-20LC工法，立上りへアスクールPQ-160工法ということでしょうか。</p>
回答内容	<p>① 病院内通行可能のため足場は不要です。建物西側入口から入りエレベーターで3階へ上がり，機械室を通り抜けて屋上へ出る経路を想定しています。</p> <p>② 防水保証対象外となります。</p> <p>③ お見込みのとおりです。</p>